

Страна на обслужване за филтъра
Filter Service Side
Bedienseite des Filters


Страна на обслужване
Service side
Bedienseite

Страна на обслужване за филтъра
Filter Service Side
Bedienseite des Filters

Въздух от помещение
Room air
Abluft

Въздух към помещение
Supply air
Zuluft

Страна на обслужване
Service side
Bedienseite



Свеж въздух
Fresh air
Außenluft

Изхвърлян въздух
Exhaust air
Fortluft

BG:

1. От страна на обслужване да се осигури минимално разстояние 850 mm.
2. Всички надписи са на Български, Английски и Немски език.
3. Всички размери са посочени в mm.

Забележка:

Моля, предвидете достатъчна височина на носещата конструкция(фундамент) на климатичната камера, за нормален монтаж на хидрозатворите.

EN:

1. 850 mm distance must be provided from service side.
2. All inscriptions are in Bulgarian, English and German.
3. All dimensions are in mm.

Note:

Please, consider the height of supporting construction of the AHU to ensure correct installation of siphons.

DE:

1. 850 mm Abstand sind von der Bedienseite freizuhalten.
2. Alle Beschriftungen sind auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch.
3. Alle Abmessungen sind in mm.

Bemerkung:

Bitte beachten Sie die Höhe der Unterkonstruktion des Lüftungsgerätes, um eine korrekte Installation der Siphons zu gewährleisten.