



**BG:**

1. От страна на обслужване да се осигури минимално разстояние 900 mm.

2. Всички надписи са на Български, Английски и Немски език.

3. Всички размери са посочени в mm.

**Забележка:**

Моля, предвидете достатъчна височина на носещата конструкция (фундамент) на климатичната камера, за нормален монтаж на хидроизтоците.

**EN:**

1. 900 mm distance must be provided from service side.

2. All inscriptions are in Bulgarian, English and German.

3. All dimensions are in mm.

**Note:**

Please, consider the height of supporting construction of the AHU to ensure correct installation of siphons.

**DE:**

1. 900 mm Abstand sind von der Bedienseite freizuhalten.

2. Alle Beschriftungen sind auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch.

3. Alle Abmessungen sind in mm.

**Bemerkung:**

Bitte beachten Sie die Höhe der Unterkonstruktion des Lüftungsgerätes, um eine korrekte Installation der Siphons zu gewährleisten.

*max.e Pool 02*