



**BG:**  
 1. От страна на обслужване да се осигури минимално разстояние 1250 mm.  
 2. Всички надписи са на Български, Английски и Немски език.  
 3. Всички размери са посочени в mm.  
**Забележка:**  
 Моля, предвидете достатъчна височина на носещата конструкция(фундамент) на климатичната камера, за нормален монтаж на хидрозатворите.

**EN:**  
 1. 1250 mm distance must be provided from service side.  
 2. All inscriptions are in Bulgarian, English and German.  
 3. All dimensions are in mm.

**Note:**  
 Please, consider the height of supporting construction of the AHU to ensure correct installation of siphons.

**DE:**  
 1. 1250 mm Abstand sind von der Bedienseite freizuhalten.  
 2. Alle Beschriftungen sind auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch.  
 3. Alle Abmessungen sind in mm.  
**Bemerkung:**  
 Bitte beachten Sie die Höhe der Unterkonstruktion des Lüftungsgerätes, um eine korrekte Installation der Siphons zu gewährleisten.